

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»

МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, 40

Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл., г. Павлово,

ул. Пушкина, 78 тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации ААС.А.00487

от «09» февраля 2023 года

Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06

Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ

микробиологического анализа

№ 14 от «29 марта» 2024 года

Объект анализа вода питьевая

Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п. Сосновское

Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ,

с. Бараново, ул. Мира, 30, водораспределительная сеть, колонка, проба отобрана «Заказчиком»

Обозначение (шифр пробы) 947.ХБ.26.03.24

Дата отбора 26.03.24 (9-00)

Вид испытаний микробиологический анализ

Средство измерения (с указанием срока поверки): Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на

ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации №504/2500-24 до 18.02.2025

Дата получения пробы 26.03.24 (10-50) Дата проведения испытаний 26-29.03.24

Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 23,3<sup>0</sup>С

Относительная влажность — 40,0%

№ п / п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /1см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	50	Отсутствие	-	-
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

/Начальник ЕАЛЦ

*Бунин*

С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.

© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.

© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал"

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»

МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, 40

Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл., г. Павлово,

ул. Пушкина, 78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации ААС.А.00487

от «09» февраля 2023 года

Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06

Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ

количественного химического анализа

№ 22 от «29 марта» 2024 года

Объект анализа вода питьевая

Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п. Сосновское

Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ,

с. Бараново, ул. Мира, 30, водораспределительная сеть, колонка, проба отобрана «Заказчиком»

Обозначение (шифр пробы) 947.ХБ.26.03.24

Дата отбора 26.03.24 (9-00)

Вид испытаний количественный химический анализ

Средство измерения (с указанием срока поверки): спектрофотометр UNICO 1201,

зав. № WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/01-09-2023/274552282 до 31.08.2024)

Дата получения пробы 26.03.24 (10-50) Дата проведения испытаний 26.03.24

Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 24,5°C

Относительная влажность — 33,4%

Напряжение питающей сети — 222 В

Температура анализируемой воды - (+20)°C

№ п / п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	1,1	-	±0,6
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-95 п.8.3.1	1,5	<0,58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Закключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

/Начальник ЕАЛЦ



С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.

© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.

© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»